

**ПОГОДЖЕНО**  
Ірпінський міський голова

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Директор  
КПП "ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ" ІМР

  
О.Г.Маркушин

  
О.О.Костюк

**ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК**  
КПП "ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ" ІМР  
95 С - 70 С

Температура зовнішнього повітря	Подаючий	Зворотній
8	42	39
7	43	40
6	45	41
5	47	42
4	49	43
3	51	44
2	53	45
1	55	46
0	57	47
-1	59	48
-2	61	49
-3	63	50
-4	64	51
-5	66	53
-6	68	54
-7	70	55
-8	72	56
-9	73	57
-10	75	58
-11	77	59
-12	79	60
-13	81	61
-14	82	62
-15	84	63
-16	86	64
-17	88	65
-18	90	66
-19	91	67
-20	92	68
-21	93	69
-22	95	70

Головний фахівець ВВ



С.А.Коросташивець